

ІНСТРУКЦІЯ №02

про заходи пожежної безпеки у приміщенні магазину

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на територію та всі приміщення магазину, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в магазині і є обов'язковою щодо вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку та усіма працівниками і обслуговуючим персоналом магазину.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1 Усі працівники магазину під час прийняття на роботу і в процесі праці не рідше одного разу на рік повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.2 Товари, які мають підвищену пожежну небезпеку необхідно зберігати окремо від інших товарів у спеціально пристосованих приміщеннях.

2.3 У робочий час завантаження товарів та вивантаження має здійснюватися шляхами, не пов'язаними з евакуаційними виходами для покупців з торговельних залів.

2.4 Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводу-виробника.

У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

2.5 *Забороняється* в приміщеннях магазину курити й застосовувати відкритий вогонь

2.6 Спеціальні місця для куріння позначені відповідним знаком або написом, мають урну або попільницю з негорючих матеріалів.

2.7 Працівники магазину повинні знати:

-порядок дій при пожежі;

-де знаходяться евакуаційні виходи;

-де і які засоби пожежогасіння розміщуються та як ними користуватися;

3. Вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів.

3.1 Меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м). Ширина проходів між прилавками й обладнанням за прилавком має бути не менше 1.0 м.

3.2 Приймати товар через евакуаційний вхід можна тільки в тих у випадках, коли магазин закритий і в ньому немає відвідувачів.

3.3 Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захащувати. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщення.

3.4 *Забороняється:*

- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

- захащувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;

- забивати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;

- захащувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;

4. Порядок утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин (далі - ЛЗР, ГР), пожежо- вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

Оснащення робочих місць передбачає їх забезпеченість необхідним обладнанням, інвентарем і пристосуваннями, номенклатурної документацією.

4.1 У будинках житлового, громадського, адміністративного та побутового призначення забороняється розміщувати магазини та склади ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів, балонів з газом, майстерні та інші приміщення з категоріями за вибухопожежною небезпекою А і Б.

4.2 Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані: від електрощитів, електрокабелів, проводів - не менше 1,0 м, від світильників - 0,5 м, від приладів опалення - 0,25 м.

4.4 У приміщеннях забороняється:

- прибирати приміщення використовуючи ЛЗР та ГР.
- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали.
- зберігати горючі матеріали, упакування тощо в торговельних залах та на шляхах евакуації (їх потрібно видаляти щодня в міру накопичення);
- складувати горючу тару з зовні впритул до стін та вікон;
- зберігати горючі товари або негорючі товари в горючому упакуванні в приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення;
- проводити вогневі роботи під час перебування людей у торгових приміщеннях і залах;
- користуватися у торгових і складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів до продажу побутовими електронагрівальними приладами - прасувати одяг електропрасками безпосередньо в торгових залах та на складах.
- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок;
- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;
- користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
- розміщувати холодильні камери поруч з котельнями, бойлерними та іншими приміщеннями з підвищеною температурою, вологістю, а також над такими приміщеннями та під ними.

5. Порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір'я.

Прибирання робочих місць передбачає утримання їх у чистоті. Усі приміщення магазину повинні своєчасно очищатися від горючого сміття та відходів. В міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

6. Порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи.

6.1 У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

6.2 Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися. Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі.

7. Обов'язки та дії працівників магазину в разі пожежі

У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен:

7.1 негайно повідомити про це пожежну охорону (номер телефону для виклику 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

7.2 Повідомити про пожежу своєму керівникові;

7.3 Вжити заходів з евакуації людей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;

7.4 Організувати зустріч підрозділів ДСНС надати їм допомогу в локалізації та ліквідації пожежі;

7.5 Після прибуття на пожежу, пожежних підрозділів необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ до місця виникнення пожежі.

Шляхи для під'їзду пожежної техніки повинні бути вільні.

Ні в якому разі не слід панікувати.

Підчас пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також провалів.

Небезпечно входити в зону задимлення.

8. Засоби протипожежного захисту

8.1 Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.

8.2 Всі працівники магазину зобов'язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кран-комплектами, знати місця їх розташування.

8.3 Вогнегасники розрізняються за методом спрацьовування:

-Для автоматичних систем пожежної безпеки;

-Ручні, які використовує людина при виявленні вогнища;

-Вуглекислотні для ліквідації вогню на відкритій території;

-Повітряно-пінні для паливно-мастильних матеріалів, тліючих без кисню;

-Порошкові, які працюють за принципом розсіювання твердих елементів під впливом газу.

Вогнегасники розміщують на підлозі або на стіні, на висоті не більше 1,5 метра від підлоги. Вони повинні знаходитися на видному і доступному місці.

Заборонено розміщувати поблизу батарей та іншого обладнання, що випромінює тепло.

8.3 Експлуатація і технічне обслуговування вогнегасників повинні здійснюватись у відповідності з паспортами виробників, а також затвердженими у встановленому порядку регламентами технічного обслуговування.

8.4 Вогнегасники повинні мати:

облікові номери за прийнятою на підприємстві системою нумерації;

пломби на пристроях ручного пуску;

бирки і маркірувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

8.5 Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно негайно направляти на перезарядження або перевірку.

8.6 Зарядження і перезарядження вогнегасників усіх типів повинні виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації.

8.7 Вогнегасник повинен бути захищений від зовнішніх факторів, здатних вплинути на працездатність.

8.8 В залежності від того, що ми гасимо, вогнегасники поділяються на: порошкові, вуглекислотні, пінні та водні.

8.9 Принцип роботи всіх типів вогнегасників схожий: при відкритті клапана через різниці тисків всередині і зовні балона формується струмінь, яке і гасить полум'я.

При ліквідації пожежі дотримуйтесь безпечну відстань, що становить близько 1 метра. При користуванні вогнегасником: Зірвати пломбу. Висмикнути чеку. Направити вогнегасник на вогнище. Різко натиснути на важіль

